

# Ciepłomierze

## T230

### Procedura ustawienia adresu MBUS



- 1 Zmiany adresu MBUS dokonujemy bez zciągania pokrywy jednym przyciskiem.
- 2 Przyciskamy na **długo 4** razy przycisk serwisowy, aż do momentu pojawienia się napisu przejścia do pozycji **LOOP 4**.
- 3 Po pojawieniu się LOOP 4, naciskamy **1 raz krótko** przycisk. Pojawi się aktualna data – zapamiętujemy **4 pierwsze cyfry** (dzień i miesiąc), posłużą one jako Kod Serwisowy.
- 4 Przyciskamy **2 razy krótko** – pojawi się napis **---- C**, jest to wprowadzenie Kodu Serwisowego.
- 5 Przyciskamy **1 raz długo** przycisk, aż **zacznie migać pierwszy znak** –
- 6 W celu ustawienia pierwszej i kolejne cyfry należy **przytrzymać przycisk tak długo**, aż uzyskamy żadaną cyfrę, po czym zwalniamy przycisk.
- 7 Aby wprowadzić kolejną cyfrę kodu przyciskamy **krótko** przycisk, po czym powtarzamy pkt. 6.
- 8 Po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciskamy **1 raz krótko** przycisk. Pozycje na wyświetlaczu zaczną się smoczynnie przewijać. W celu zmiany adresu MBUS należy **poczekać aż pojawi się napis 0 A**, po czym przyciskamy **1 raz krótko** przycisk.
- 9 Na wyświetlaczu **pojawi się napis 000 A**, pierwsza z cyfr będzie migotać.
- 10 Aby zmienić adres MBUS należy postępować analogicznie jak w przypadku Kodu Serwisowego. Po jego zmianie (w formacie 3-cyfrowym, np. dla 17 musimy wpisać 017), naciskamy **1 raz krótko** przycisk. Adres zostanie zmieniony i zapamiętany.
- 11 W celu zakończenia procedury, czekamy aż na wyświetlaczu pojawi się napis **nb-----** i w tym momencie naciskamy **1 raz krótko** przycisk.